SCHEMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA

BEZ MĚŘÍTKA





VENKOVNÍ JEDNOTKY TEPELNÝCH ČERPADEL
VZDUCH-VODA V PROVEDENÍ MONOBLOK;
JMEN. VÝKON 2 x 13 kW (PROPOJENÍ BUDE
SOUČÁSTÍ DODAVATELE TČ)

Poznámky:

- tepelná čerpadla budou osazena a připojena dle montážních předpisů výrobce včetně propojení od venkovních jednotek do technické místnosti (samostatná dodávka)
- rozvodná potrubí budou vedena s ohledem na rozvody Z.I. a elektro (na stavbě nutno koordinovat)
- rozvodná potrubí budou provedena v měděných trubkách, budou vedena pod stropem a budou izolována Mirelonem (nebo jinou vhodnou tepelnou izolací)
- potrubí vedená v prostoru bytu, nad vstupem a v chodbě budou opatřena sádrokartonovým zákrytem
- otopná tělesa desková ocelová se spodním připojením; typ / výška - délka (VKL - připojení zleva); teplotní spád 50/40 °C; koupelny budou vytápěny elektricky - dodávka investora
- TPV - přímý ventil s termostatickou hlavicí
- PŠ - přímé regulační šroubení
- neoznačená přípojky těles budou 18x1 mm



vedoucí projektant: Ing. Pavlína Štědrá	zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Holub		PROJEKCE VYTÁPĚNÍ Ing. Zdeněk Holub, Thákského 12, 301 00 Plzeň, Tel. 603 433 657
obec: Erpužice			
investor: Obec Erpužice, č. p. 1, 349 01 Erpužice		č. akce:	2149-22
stavba: Bytové domy č. p. 49-50, Erpužice, st. p. č. 74, 73, k. ú. Erpužice - projekt energetických úspor, Bytový dům č. p. 49		datum:	03/2022
		měřítko:	1 : 50
		stupeň:	DSP
obsah: D.1.4 VYTÁPĚNÍ PŮDORYS 1.NP		č. kopie:	č. přílohy: D.1.4.2